

ÖSTERREICHISCHER EICHDIENTST

Ermächtigt durch das
BUNDESAMT FÜR EICH- UND VERMESSUNGSWESEN

Eichstelle Nr. 542 für Waagen und Gewichte
Verification Body No. 542 for Scales and Weights



GEMEINNÜTZIGER VEREIN FÜR BAUTECHNISCHE VERSUCHS- UND FORSCHUNGSARBEITEN SALZBURG

BAUTECHNISCHE Staatlich akkreditierte Prüf-, Überwachungs-, Kalibrier- und Eichstelle

VERSUCHS- UND FORSCHUNGSANSTALT SALZBURG

A - 5020 SALZBURG, Alpenstraße 157, Institutsvorstand: Zivilingenieur Dipl.-Ing. Norbert Glantschnigg
Telefon 0662/621758-0 | Fax 0662/621758-199 | URL <http://www.bvfs.at> | e-mail info@bvfs.at

bvfs



Eichschein
Verification Certificate

Gegenstand
Object **Nichtselbsttätige Waage**

Hersteller
Manufacturer **Gassner**

Typ
Type **DMA 02**

Herstellernummer
Serial number **40412390/01**

Auftraggeber
Customer **Amt der Tiroler Landesregierung
Eduard-Wallnöfner-Pl.3 Landhaus
6020 Innsbruck**

Eichnummer
Verification No **2017-2354**

Anzahl der Seiten des Eichscheines
Number of pages of the certificate **2**

Datum der Eichung
Date of verification **18.04.2017**

Die Eichung erfolgt auf der gesetzlichen Grundlage der § 35 des Maß- und Eichgesetzes BGBl. Nr. 152/1950 in gültiger Fassung. Dieser Eichschein dokumentiert die Rückführbarkeit auf nationale Normale zur Darstellung der physikalischen Einheit in Übereinstimmung mit dem internationalen Einheitensystem (SI).

Für die Einhaltung der Nacheichfrist gemäß § 15 des Maß- und Eichgesetzes ist der Benutzer verantwortlich.

The verification is performed in accordance with the § 35 of the Metrology Act, federal gazette Nr. 152/1950 in the amended version

This verification certificate documents the traceability to national standards, which realize the physical units of measurement according to the International system of units (SI).

The user is obliged to have the object reverified at the intervals given in § 15 of the Metrology Act.

Dieser Eichschein darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen sind unzulässig. Eichscheine ohne Unterschrift und Stempel haben keine Gültigkeit.

This verification certificate may not be reproduced other than in full. Verification certificates without signature and seal are not valid.

Stempel
Seal **09.05.2017**



Für die Bautechnische Versuchs- und Forschungsanstalt Salzburg:

Leiter der Eichstelle
The head of the verification body

(Dipl.-Ing. H. Biermann-Zandanel)

Der Institutsvorstand
The head of the institute

(Dipl.-Ing. N. Glantschnigg)

Direktor

Director

Zeichnungsberechtigter
Person responsible

(G. Schatz)

Eichstelle der bvfs im Internet: <http://eichstelle.bvfs.at>

ÖSTERREICHISCHER EICHDienst

Eichnummer
Verification No

2017-2354

Datum der Eichung /Date of verification **18.04.2017**

Eingangsdatum /Date of arrival ---

Kenndaten /Characteristic Values

Waagentyp /Type of Scale	DMA 02	Baujahr /Year of manufacture	2005
Bauartzulassung /Design Approval	A 42348/94	Genauigkeitsklasse /accuracy class	III
Hersteller /Manufacturer	Gassner	Seriennummer /Serial Number	40412390/01

Eichtechnische Prüfung /Verification Procedure

Ort der Eichung /Locality **Aufstellungsort**

Der eingereichte Gegenstand wurde auf der Grundlage der Eichvorschrift für Selbsttätige Waagen zum Abwägen (veröffentlicht im Amtsblatt für das Eichwesen 1/1988) und der erteilten Zulassung unter Anschluss an die Normale der Eichstelle der bvfs geeicht

Die eichtechnische Prüfung erfolgte gemäß der Eichanweisung (EA-E003-SWA) für Selbsttätige Waagen zum Abwägen und umfaßt die Beschaffenheitsprüfung, messtechnische Überprüfung und Stempelung.

Ergebnis /Results

Waage wurde geeicht /-rückgewiesen

Messunsicherheit /Measurement Uncertainty

Die erweiterte Messunsicherheit U für die Bestimmung der Messabweichung bei dieser Eichung beträgt:

Waage 1 Max 50.000 kg: **U= 41,8 kg**

Waage 2 Max 50.000 kg: **U= 41,8 kg**

Waage 1+2 Max 80.000 kg: **U= 51,6 kg**

Die angegebene erweiterte Messunsicherheit U entspricht der zweifachen Standardunsicherheit (k=2) welche für eine Normalverteilung einen Grad des Vertrauens von etwa 95% bedeutet. Die Standardunsicherheit wurde in Übereinstimmung mit dem "Leitfaden zur Angabe der Unsicherheit beim Messen" ("Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement", BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP, OIML) ermittelt.

Anmerkung /Remarks ---

Aufstellungsort /Site **Kontrollstelle Radfeld, Autobahn A12, 6240 Radfeld**

Der Gegenstand erhielt die vorgeschriebenen Eich- und Sicherungstempel.

Die Eichung verliert ihre Gültigkeit, wenn einer der in § 48 des Maß- und Eichgesetzes (MEG) angeführten Gründe gegeben ist, jedenfalls aber mit Ablauf der Nacheichfrist am 31. Dezember 2019

Ein Messgerät, dessen Eichung ungültig geworden ist, gilt als ungeeicht und darf im eichpflichtigen Verkehr nicht verwendet werden oder bereitgehalten werden.

Die Umgebungsbedingungen wurden eingehalten.

Die Verwendungsbestimmungen sind einzuhalten.