

ÖSTERREICHISCHER EICHDienst

Ermächtigt durch das
BUNDESAMT FÜR EICH- UND VERMESSUNGSWESEN

Eichstelle Nr. 542 für Waagen und Gewichte
Verification Body No. 542 for Scales and Weights



PRÜF-, INSPEKTIONS-, ZERTIFIZIERUNGS-, KALIBRIER- UND EICHSTELLE

A-5020 Salzburg | Alpenstraße 157
Tel. +43 662 62 17 58-0
info@bvfs.at | www.bvfs.at







BAUTECHNISCHE VERSUCHS- UND
FORSCHUNGSANSTALT SALZBURG

Eichschein
Verification Certificate

Gegenstand <i>Object</i>	Nichtselbsttätige Waage für fahrbare Lasten	Die Eichung erfolgt auf der gesetzlichen Grundlage der § 35 des Maß- und Eichgesetzes BGBl. Nr. 152/1950 in gültiger Fassung. Dieser Eichschein dokumentiert die Rückführbarkeit auf nationale Normale zur Darstellung der physikalischen Einheit in Übereinstimmung mit dem internationalen Einheitensystem (SI). Für die Einhaltung der Nacheichfrist gemäß § 15 des Maß- und Eichgesetzes ist der Benutzer verantwortlich. <i>The verification is performed in accordance with the § 35 of the Metrology Act, federal gazette Nr. 152/1950 in the amended version. This verification certificate documents the traceability to national standards, which realize the physical units of measurement according to the International system of units (SI). The user is obliged to have the object reverified at the intervals given in § 15 of the Metrology Act.</i>
Hersteller <i>Manufacturer</i>	Gassner	
Typ <i>Type</i>	DMA 02	
Herstellernummer <i>Serial number</i>	40412390/01	
Auftraggeber <i>Customer</i>	Amt der Tiroler Landesregierung Eduard-Wallnöfner-Pl.3 Landhaus 6020 Innsbruck	
Eichnummer	2019-2413	
Anzahl der Seiten des Eichschein <i>Number of pages of the certificate</i>	2	
Datum der Eichung <i>Date of verification</i>	03.04.2019	

Dieser Eichschein darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen sind unzulässig. Eichscheine ohne Unterschrift und Stempel haben keine Gültigkeit.
This verification certificate may not be reproduced other than in full. Verification certificates without signature and seal are not valid.

Stempel <i>Seal</i>	Datum <i>Date</i>	Leiter der Eichstelle <i>The head of the verification body</i>	Zeichnungsberechtigter <i>Person responsible</i>
	08.04.2019	 (Dipl.-Ing. H. Biermann-Zandanel)	 (G. Schatz)
Für die Bautechnische Versuchs- und Forschungsanstalt Salzburg:		Der Institutsvorstand <i>The head of the institute</i>	
		 (Dipl.-Ing. K. Höckner)	

Eichstelle der bvfs im Internet: <http://eichstelle.bvfs.at>

ÖSTERREICHISCHER EICHDIENTST

Eichnummer
Verification No **2019-2413**

Datum der Eichung /Date of verification **03.04.2019**

Eingangsdatum /Date of arrival ---

Kenndaten *Characteristic Values*

Waagentyp <i>Type of Scale</i>	DMA 02	Baujahr <i>Year of manufacture</i>	2005
Bauartzulassung <i>Design Approval</i>	A 42348/94	Genauigkeitsklasse <i>accuracy class</i>	III
Hersteller <i>Manufacturer</i>	Gassner	Seriennummer <i>Serial Number</i>	40412390/01

Eichtechnische Prüfung *Verification Procedure*

Ort der Eichung *Locality* **Aufstellungsort**

Der eingereichte Gegenstand wurde auf der Grundlage der Eichvorschrift für Nichtselbsttätige Waagen (veröffentlicht im Amtsblatt für das Eichwesen 3/1994 unter Berücksichtigungen der Änderungen 3/1995; 5/1996, 2/2002 und 1/2016) und der erteilten Zulassung unter Anschluss an die Normale der Eichstelle der bvfs geeicht

Die eichtechnische Prüfung erfolgte gemäß der Eicheanweisung (EA-E002-NSW) für Nichtselbsttätige Waagen und umfaßt die Beschaffenheitsprüfung, messtechnische Überprüfung und Stempelung.

Ergebnis *Results*

Waage wurde geeicht /rückgewiesen

Messunsicherheit *Measurement Uncertainty*

Die erweiterte Messunsicherheit U für die Bestimmung der Messabweichung bei dieser Eichung beträgt:

Waage 1 Max 50.000 kg: **U= 41,5 kg**
Waage 2 Max 50.000 kg: **U= 41,5 kg**
Waage 1+2 Max 80.000 kg: **U= 50,9 kg**

Die angegebene erweiterte Messunsicherheit U entspricht der zweifachen Standardunsicherheit ($k=2$) welche für eine Normalverteilung einen Grad des Vertrauens von etwa 95% bedeutet. Die Standardunsicherheit wurde in Übereinstimmung mit dem "Leitfaden zur Angabe der Unsicherheit beim Messen" ("Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement", BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP, OIML) ermittelt.

Anmerkung *Remarks* ---

Aufstellungsort *Site* **Kontrollstelle Radfeld, Autobahn A12, 6240 Radfeld**

Der Gegenstand erhielt die vorgeschriebenen Eich- und Sicherungsstempel.

Die Eichung verliert ihre Gültigkeit, wenn einer der in § 48 des Maß- und Eichgesetzes (MEG) angeführten Gründe gegeben ist, jedenfalls aber mit Ablauf der Nacheichfrist am 31. Dezember 2021

Ein Messgerät, dessen Eichung ungültig geworden ist, gilt als ungeeicht und darf im eichpflichtigen Verkehr nicht verwendet werden oder bereitgehalten werden.

Die Umgebungsbedingungen wurden eingehalten.

Die Verwendungsbestimmungen sind einzuhalten.