

# ÖSTERREICHISCHER EICHDienst

Ermächtigt durch das  
BUNDESAMT FÜR EICH- UND VERMESSUNGSWESEN

Eichstelle Nr. 542 für Waagen und Gewichte  
Verification Body No. 542 for Scales and Weights

PRÜF-, INSPEKTIONS-, ZERTIFIZIERUNGS-,  
KALIBRIER- UND EICHSTELLE

A-5020 Salzburg | Alpenstraße 157

Tel. +43 662 621758 - 0

Info@bvfs.at | www.bvfs.at



BAUTECHNISCHE VERSUCHS- UND  
FORSCHUNGSANSTALT SALZBURG

## Eichschein Verification Certificate

Gegenstand  
Object **Nichtselbsttätige Waage für fahrbare Lasten / Inv. Nr. :**

Hersteller  
Manufacturer **Gassner**

Typ  
Type **DMA 02**

Herstellernummer  
Serial Number **40402345/01**

Auftraggeber  
Customer **Amt der Tiroler Landesregierung  
Eduard-Wallnöfner-Pl.3 Landhaus  
6020 Innsbruck**

Eichnummer  
Verification No **2021-4909**

Anzahl der Seiten des Eichscheines  
Number of pages of the certificate **2**

Datum der Eichung  
Date of verification **01.07.2021**

Die Eichung erfolgt auf der gesetzlichen Grundlage der § 35 des Maß- und Eichgesetzes BGBl. Nr. 152/1950 in gültiger Fassung. Dieser Eichschein dokumentiert die Rückführbarkeit auf nationale Normale zur Darstellung der physikalischen Einheit in Übereinstimmung mit dem internationalen Einheitensystem (SI). Für die Einhaltung der Nacheichfrist gemäß § 15 des Maß- und Eichgesetzes ist der Benutzer verantwortlich.

The verification is performed in accordance with the § 35 of the Metrology Act, federal gazette Nr. 152/1950 in the amended version. This verification certificate documents the traceability to national standards, which realize the physical units of measurement according to the International system of units (SI). The user is obliged to have the object reverified at the intervals given in § 15 of the Metrology Act.

Dieser Eichschein darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen sind unzulässig. Eichscheine ohne Unterschrift und Stempel haben keine Gültigkeit.

This verification certificate may not be reproduced other than in full. Verification certificates without signature and seal are not valid.



Datum

Date

30.08.2021

Leiter der Eichstelle

The head of the verification body

(Dipl.-Ing. H. Biermann-Zandanell)

Zeichnungsberechtigter

Person responsible

(Roland Ortmeier)

Eichstelle der bvfs im Internet: <http://eichstelle.bvfs.at>

# ÖSTERREICHISCHER EICHDIENTST

Eichnummer  
Verification No **2021-4909**

Datum der Eichung *Date of verification* **01.07.2021**

Eingangsdatum */Date of arrival* ---

## **Kenndaten** *Characteristic Values*

Waagentyp	<i>Type of Scale</i>	<b>DMA 02</b>	Baujahr	<i>Year of manufacture</i>	<b>2005</b>
Bauartzulassung	<i>Design Approval</i>	<b>A 42348/94</b>	Genauigkeitsklasse	<i>accuracy</i>	<b>NSW(III)</b>
Hersteller	<i>Manufacturer</i>	<b>Gassner</b>	Seriennummer	<i>Serial</i>	<b>40402345/01</b>

## **Eichtechnische Prüfung** *Verification Procedure*

Ort der Eichung *Locality* **vor Ort**

Der eingereichte Gegenstand wurde auf der Grundlage der Eichvorschrift für Nichtselbsttätige Waagen (veröffentlicht im Amtsblatt für das Eichwesen 3/1994 unter Berücksichtigungen der Änderungen 3/1995; 5/1996 und 2/2002) und der erteilten Zulassung unter Anschluss an die Normale der Eichstelle der bvfs geeicht. Die eichtechnische Prüfung erfolgte gemäß der Eichanweisung (EA-E002-NSW) für Nichtselbsttätige Waagen und umfasst die Beschaffenheitsprüfung, messtechnische Überprüfung und Stempelung.

**Ergebnis** *Results*

**Waage wurde geeicht**

## **Messunsicherheit** *Measurement Uncertainty*

Die erweiterte Messunsicherheit U für die Bestimmung der Messabweichung bei dieser Eichung beträgt:

Max1 50000 kg: **U = 43,8 kg**

Die angegebene erweiterte Messunsicherheit U entspricht der zweifachen Standardunsicherheit ( $k=2$ ) welche für eine Normalverteilung einen Grad des Vertrauens von etwa 95% bedeutet. Die Standardunsicherheit wurde in Übereinstimmung mit dem 'Leitfaden zur Angabe der Unsicherheit beim Messen' ('Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement', BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP, OIML) ermittelt.

**Anmerkung** *Remarks* **Waage I**

**Aufstellungsort** *Site* **Musau**

Der Gegenstand erhielt die vorgeschriebenen Eich- und Sicherungsstempel.

Die Eichung verliert ihre Gültigkeit, wenn einer der in § 48 des Maß- und Eichgesetzes (MEG) angeführten Gründe gegeben ist, jedenfalls aber mit Ablauf der Nacheichfrist am 31. Dezember 2023

Ein Messgerät, dessen Eichung ungültig geworden ist, gilt als ungeeicht und darf im eichpflichtigen Verkehr nicht verwendet werden oder bereitgehalten werden.

Die Umgebungsbedingungen wurden eingehalten.

Die Verwendungsbestimmungen sind einzuhalten.

# ÖSTERREICHISCHER EICHDienst

Ermächtigt durch das  
BUNDESAMT FÜR EICH- UND VERMESSUNGSWESEN

Eichstelle Nr. 542 für Waagen und Gewichte  
Verification Body No. 542 for Scales and Weights

PRÜF-, INSPEKTIONS-, ZERTIFIZIERUNGS-,  
KALIBRIER- UND EICHSTELLE

A-5020 Salzburg | Alpenstraße 157  
Tel. +43 662 621758 - 0  
Info@bvfs.at | www.bvfs.at



BAUTECHNISCHE VERSUCHS- UND  
FORSCHUNGSANSTALT SALZBURG

## Eichschein Verification Certificate

Gegenstand Object	<b>Nichtselbsttätige Waage für fahrbare Lasten</b>
Hersteller Manufacturer	<b>Gassner</b>
Typ Type	<b>DMA 02</b>
Herstellernummer Serial Number	<b>40402345/01</b>
Auftraggeber Customer	<b>Amt der Tiroler Landesregierung Eduard-Wallnöfner-Pl.3 Landhaus 6020 Innsbruck</b>
Eichnummer Verification No	<b>2021-4910</b>
Anzahl der Seiten des Eichschein Number of pages of the certificate	<b>2</b>
Datum der Eichung Date of verification	<b>01.07.2021</b>

Die Eichung erfolgt auf der gesetzlichen Grundlage der § 35 des Maß- und Eichgesetzes BGBl. Nr. 152/1950 in gültiger Fassung. Dieser Eichschein dokumentiert die Rückführbarkeit auf nationale Normale zur Darstellung der physikalischen Einheit in Übereinstimmung mit dem internationalen Einheitensystem (SI). Für die Einhaltung der Nacheichfrist gemäß § 15 des Maß- und Eichgesetzes ist der Benutzer verantwortlich.

The verification is performed in accordance with the § 35 of the Metrology Act, federal gazette Nr. 152/1950 in the amended version. This verification certificate documents the traceability to national standards, which realize the physical units of measurement according to the International system of units (SI). The user is obliged to have the object reverified at the intervals given in § 15 of the Metrology Act.

Dieser Eichschein darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen sind unzulässig. Eichscheine ohne Unterschrift und Stempel haben keine Gültigkeit.

This verification certificate may not be reproduced other than in full. Verification certificates without signature and seal are not valid



Datum  
Date

30.08.2021

Leiter der Eichstelle

The head of the verification body

(Dipl.-Ing. H. Biermann-Zandanel)

Zeichnungsberechtigter

Person responsible

(Roland Ortmeier)

Eichstelle der bvfs im Internet: <http://eichstelle.bvfs.at>

# ÖSTERREICHISCHER EICHDIENTST

Eichnummer  
Verification No **2021-4910**

Datum der Eichung *Date of verification* **01.07.2021**

Eingangsdatum */Date of arrival* ---

## **Kenndaten** *Characteristic Values*

Waagentyp <i>Type of Scale</i>	<b>DMA 02</b>	Baujahr <i>Year of manufacture</i>	<b>2005</b>
Bauartzulassung <i>Design Approval</i>	<b>A 42348/94</b>	Genauigkeitsklasse <i>accuracy</i>	<b>NSW(III)</b>
Hersteller <i>Manufacturer</i>	<b>Gassner</b>	Seriennummer <i>Serial</i>	<b>40402345/01</b>

## **Eichtechnische Prüfung** *Verification Procedure*

Ort der Eichung *Locality* **vor Ort**

Der eingereichte Gegenstand wurde auf der Grundlage der Eichvorschrift für Nichtselbsttätige Waagen (veröffentlicht im Amtsblatt für das Eichwesen 3/1994 unter Berücksichtigungen der Änderungen 3/1995; 5/1996 und 2/2002) und der erteilten Zulassung unter Anschluss an die Normale der Eichstelle der bvfs geeicht. Die eichtechnische Prüfung erfolgte gemäß der Eichanweisung (EA-E002-NSW) für Nichtselbsttätige Waagen und umfasst die Beschaffenheitsprüfung, messtechnische Überprüfung und Stempelung.

**Ergebnis** *Results*

**Waage wurde geeicht**

## **Messunsicherheit** *Measurement Uncertainty*

Die erweiterte Messunsicherheit U für die Bestimmung der Messabweichung bei dieser Eichung beträgt:

Max1 50000 kg: **U = 41,7 kg**

Die angegebene erweiterte Messunsicherheit U entspricht der zweifachen Standardunsicherheit (k=2) welche für eine Normalverteilung einen Grad des Vertrauens von etwa 95% bedeutet. Die Standardunsicherheit wurde in Übereinstimmung mit dem 'Leitfaden zur Angabe der Unsicherheit beim Messen' ('Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement', BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP, OIML) ermittelt.

**Anmerkung** *Remarks* **Waage II**

**Aufstellungsort** *Site* **Musau**

Der Gegenstand erhielt die vorgeschriebenen Eich- und Sicherungsstempel.

Die Eichung verliert ihre Gültigkeit, wenn einer der in § 48 des Maß- und Eichgesetzes (MEG) angeführten Gründe gegeben ist, jedenfalls aber mit Ablauf der Nacheichfrist am 31. Dezember 2023

Ein Messgerät, dessen Eichung ungültig geworden ist, gilt als ungeeicht und darf im eichpflichtigen Verkehr nicht verwendet werden oder bereitgehalten werden.

Die Umgebungsbedingungen wurden eingehalten.

Die Verwendungsbestimmungen sind einzuhalten.

# ÖSTERREICHISCHER EICHDIENST

Ermächtigt durch das  
BUNDESAMT FÜR EICH- UND VERMESSUNGSWESEN

Eichstelle Nr. 542 für Waagen und Gewichte  
Verification Body No. 542 for Scales and Weights

PRÜF-, INSPEKTIONS-, ZERTIFIZIERUNGS-,  
KALIBRIER- UND EICHSTELLE

A-5020 Salzburg | Alpenstraße 157  
Tel. +43 662 621758 - 0

Info@bvfs.at | www.bvfs.at



BAUTECHNISCHE VERSUCHS- UND  
FORSCHUNGSANSTALT SALZBURG

## Eichschein Verification Certificate

Gegenstand Object	<b>Nichtselbsttätige Waage für fahrbare Lasten / Inv. Nr. :</b>	Die Eichung erfolgt auf der gesetzlichen Grundlage der § 35 des Maß- und Eichgesetzes BGBl. Nr. 152/1950 in gültiger Fassung. Dieser Eichschein dokumentiert die Rückführbarkeit auf nationale Normale zur Darstellung der physikalischen Einheit in Übereinstimmung mit dem internationalen Einheitensystem (SI). Für die Einhaltung der Nacheichfrist gemäß § 15 des Maß- und Eichgesetzes ist der Benutzer verantwortlich. --- <i>The verification is performed in accordance with the § 35 of the Metrology Act, federal gazette Nr. 152/1950 in the amended version. This verification certificate documents the traceability to national standards, which realize the physical units of measurement according to the International system of units (SI). The user is obliged to have the object reverified at the intervals given in § 15 of the Metrology Act.</i>
Hersteller Manufacturer	<b>Gassner</b>	
Typ Type	<b>DMA 02</b>	
Herstellernummer Serial Number	<b>40402345/01</b>	
Auftraggeber Customer	<b>Amt der Tiroler Landesregierung Eduard-Wallnöfner-Pl.3 Landhaus 6020 Innsbruck</b>	
Eichnummer Verification No	<b>2021-4912</b>	
Anzahl der Seiten des Eichscheines Number of pages of the certificate	<b>2</b>	
Datum der Eichung Date of verification	<b>01.07.2021</b>	

Dieser Eichschein darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen sind unzulässig. Eichscheine ohne Unterschrift und Stempel haben keine Gültigkeit.

*This verification certificate may not be reproduced other than in full. Verification certificates without signature and seal are not valid*



Datum

Date

30.08.2021

Leiter der Eichstelle

The head of the verification body

(Dipl.-Ing. H. Biermann-Zandanell)

Zeichnungsberechtigter

Person responsible

(Roland Ortmeier)

Eichstelle der bvfs im Internet: <http://eichstelle.bvfs.at>

v04.2021

# ÖSTERREICHISCHER EICHDIENST

Eichnummer  
Verification No **2021-4912**

Datum der Eichung *Date of verification* **01.07.2021**

Eingangsdatum */Date of arrival* ---

## **Kenndaten** *Characteristic Values*

Waagentyp	<i>Type of Scale</i>	<b>DMA 02</b>	Baujahr	<i>Year of manufacture</i>	<b>2005</b>
Bauartzulassung	<i>Design Approval</i>	<b>A 42348/94</b>	Genauigkeitsklasse	<i>accuracy</i>	<b>NSW(III)</b>
Hersteller	<i>Manufacturer</i>	<b>Gassner</b>	Seriennummer	<i>Serial</i>	<b>40402345/01</b>

## **Eichtechnische Prüfung** *Verification Procedure*

Ort der Eichung *Locality* **vor Ort**

Der eingereichte Gegenstand wurde auf der Grundlage der Eichvorschrift für Nichtselbsttätige Waagen (veröffentlicht im Amtsblatt für das Eichwesen 3/1994 unter Berücksichtigungen der Änderungen 3/1995; 5/1996 und 2/2002) und der erteilten Zulassung unter Anschluss an die Normale der Eichstelle der bvfs geeicht. Die eichtechnische Prüfung erfolgte gemäß der Eichanweisung (EA-E002-NSW) für Nichtselbsttätige Waagen und umfaßt die Beschaffenheitsprüfung, messtechnische Überprüfung und Stempelung.

**Ergebnis** *Results*

**Waage wurde geeicht**

## **Messunsicherheit** *Measurement Uncertainty*

Die erweiterte Messunsicherheit U für die Bestimmung der Messabweichung bei dieser Eichung beträgt:

Max1 80000 kg: **U = 59,5 kg**

Die angegebene erweiterte Messunsicherheit U entspricht der zweifachen Standardunsicherheit ( $k=2$ ) welche für eine Normalverteilung einen Grad des Vertrauens von etwa 95% bedeutet. Die Standardunsicherheit wurde in Übereinstimmung mit dem 'Leitfaden zur Angabe der Unsicherheit beim Messen' ('Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement', BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP, OIML) ermittelt.

**Anmerkung** *Remarks* **Waage I+II**

**Aufstellungsort** *Site* **Musau**

Der Gegenstand erhielt die vorgeschriebenen Eich- und Sicherungsstempel.

Die Eichung verliert ihre Gültigkeit, wenn einer der in § 48 des Maß- und Eichgesetzes (MEG) angeführten Gründe gegeben ist, jedenfalls aber mit Ablauf der Nacheichfrist am 31. Dezember 2023

Ein Messgerät, dessen Eichung ungültig geworden ist, gilt als ungeeicht und darf im eichpflichtigen Verkehr nicht verwendet werden oder bereitgehalten werden.

Die Umgebungsbedingungen wurden eingehalten.

Die Verwendungsbestimmungen sind einzuhalten.